

Tervező:	
Tervezői eng. Szám:	
Terv szám:	
Rajz 1:	
Rajz 2:	
Rajz 3:	
Rajz 4:	
Rajz 5:	
Rajz 6:	
Megnevezés (ATEX):	
Kibocsátó:	
Az épület villámvédelmi osztálya (a kiviteli terv alapján)	
Vizsgált terület:	NEM ATEX;RB.
Szükséges villámvédelmi osztálya (LPS):	LPS I LPS II LPS III LPS IV + villámvédelmi potenciálkiegyenlítés - (MSZ EN 50164)
Másodlagos villámvédelmi rendszer (LPMS):	LPL I LPL II LPL III LPL IV
További védelmi intézkedések:	nem szükséges
Figyelembe veendő kockázatok terv alapján:	
RT elfogadható kockázat:	1 x10-5
R1 számított kockázat (védelem nélkül):	2,19 x10-5
R1 számított kockázat (védelemmel):	2,13 x10-5
pEB:	5 x10-5
Építmény paraméterei: terület m2	1500 [m2]
Lb Hossz:	22 [m]
Wb Szélesség:	22 [m]
Hb Magasság:	13,5 [m]
Hpb Legmagasabb pont (ha van):	12,5 [m]
OTSZ által előírt védelmi intézkedések	
Terv alapján szükséges LPS szint:	LPS I LPS II LPS III LPS IV + villámvédelmi potenciálkiegyenlítés
Terv alapján szükséges LPL szint:	LPL I LPL II LPL III LPL IV
Terv alapján szükséges LPMS szint:	nincs "A" típusú egyedi vagy egyedi földelők összekötött rendszere ; "B" típus betonalap földelő
Szükséges földelési rendszer:	
Figyelembe vett talaj fajlagos (ρ):	500 Ω.m
A meglévő villámvédelmi rendszer felépítése (rajz), állapota, hibák, hiányosságok, javaslatok:	
A kiviteli terv kockázatlanításának bemenő adatai és a helyszínen felmért adatok:	egyeznek
Eltérés	nincs
Hibák, hiányosságok:	nincs
Felfogó rendszer:	megfelelő
Hibák, hiányosságok:	nincs
Levezető rendszer:	megfelelő
Hibák, hiányosságok:	nincs
Földelő rendszer:	megfelelő
Hibák, hiányosságok:	nincs
Belső villámvédelmi rendszer (veszélyes megköleítés,túlfeszültségvédelem	megfelelő
A veszélyes megközelítésű helyeken szükséges összeköttetések kialakítás:	megtörtént
Az építmény erősáramú villamos rendszerének potenciálkiegyenlítését biztosító készülék:	Elosztóban elhelyezve 1 és 2. véd. Osztályú
Hibák, hiányosságok:	nincs

Egyéb körülmények:

Időjárás:

Talaj állapota:

Takarás előtti vizsgálat volt és csatolva:

Ha volt takarás előtti vizsgálat, mikor készült ?

Ki készítette:

Hibák, hiányosságok:

Száraz;nedves;jeges

Száraz;nedves;jeges

nem / igen

A felülvizsgálat eredményei:

Rendszerrész

Felfogó

Levezető

Földelő

veszélyes megközelítés, túlfeszültségvédelem

Tervtől való eltérés

Kötések bonthatóak

$F_{eredő}$

F 1

F 2

F 3

F 4

F 5

F 6

F 7

F 8

F 9

F 10

F 11

F 12

F 13

F 14

F 15

Minősítés

igen / nem