

Az általunk használt általános rövidítések listája**"Anyag" és az 54/2014 BM rendelet előtti "Tv. oszt." tűzveszélyességi osztálybesorolások jelölései**

A	Fokozottan tűz és robbanásveszélyes.
B	Tűz és robbanásveszélyes.
C	Tűzveszélyes.
D	Mérsékelt tűzveszélyes.
E	Nem tűzveszélyes.

"Jelleg : MSZ 1600" szerint. (amennyiben a létesítéskor már HD sorozat érvényben volt, csak tájékoztató összehasonlítás)

SZ	1	Általános előírások
Is	2	Istállók és egyéb mezőgazdasági építmények
Vi	3	Villamos kezelőterek és laboratóriumok
Gé	4	Gépjárműtárolók, gépjárműszínek és repülőgéphangárok
SZI	5	Színházak és hasonló kulturális létesítmények
K	6	Közterület
Fa	7	Éghető anyagból készült épületek és épületszerkezetek
Ak	8	Helyhez kötött akkumulátorok telepítése, akkumulátor helyiségek és töltőállomások létesítése
P	9	Poros helyiségek
In	10	Időszakosan nedves helyiségek
N	11	Nedves helyiségek
Mp	12	Marópárás helyiségek
Me	13	Meleg helyiségek
SzA	14	Szabadterek
RB	15	Robbanásveszélyes helyiségek és szabadterek (ATEX)
TV	16	Tűzveszélyes helyiségek és szabadterek

"60364" szabvány lapjai szerinti megfeleltetés

N	MSZ HD 60364-1:2009	Alapelvek, az általános jellemzők elemzése, meghatározások
701	MSZ HD 60364-7-701:2025	Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal
702	MSZ HD 60364-7-702:2011	Úszómedencék és szökőkutak
703	MSZ HD 60364-7-703:2006	Szaunafűtő berendezést tartalmazó helyiségek és fürkék
704	MSZ HD 60364-7-704:2018	Építési és bontási területek berendezései
705	MSZ HD 60364-7-705:2007/A12	Mezőgazdasági és kertészeti építmények
706	MSZ HD 60364-7-706:2025 EV	Vezetőanyagú szűk helyek
708	MSZ HD 60364-7-708:2017/A11	Lakókocsiparkok, kempingek és hasonló helyek villamos berendezései
709	MSZ HD 60364-7-709:2010	Kishajókikötők és hasonló helyek
710	MSZ HD 60364-7-710:2012	Gyógyászati helyek
711	MSZ HD 60364-7-711:2019	Kiállítások, bemutatók és standok
712	MSZ HD 60364-7-712:2016	Napelemes (PV-) rendszerek
714	MSZ HD 60364-7-714:2013	Szabadtéri világítóberendezések
715	MSZ HD 60364-7-715:2012/A11	Törpefeszültségű világítási berendezések
716	MSZ HD 60364-7-716:2024	Információs és kommunikációs technológiai (IKT-) kábelrendszereken keresztül
717	MSZ HD 60364-7-717:2010	Mobil vagy szállítható egységek
KO	MSZ HD 60364-7-718:2013/A12	Kommunális létesítmények és munkahelyek
721	MSZ HD 60364-7-721:2019	Lakókocsik és lakóautók villamos berendezései
722	MSZ HD 60364-7-722:2019	Villamos járművek táplálása
729	MSZ HD 60364-7-729:2010	Kezelési vagy karbantartási folyosók
730	MSZ HD 60364-7-730:2015	Belvízi hajók szárazföldi villamos csatlakozásainak szárazföldi egységei
740	MSZ HD 60364-7-740:2006/A11	Vásártereken, vidámparkokban és cirkuszokban lévő létesítmények, szórakoztató
753	MSZ HD 60364-7-753:2014	Fűtőkábelek és beágyazott fűtőrendszerek
Ex	2014/34/EU irányelv	Robbanásveszélyes légkörben használt felszerelések (ATEX-irányelv)

"Kockázati besorolás" 54/2014 BM rendeletet követően

NA	kockázati osztály: Nagyon Alacsony Kockázat (nem mérvadó analógiával: "E" tvo.)
AK	kockázati osztály: Alacsony Kockázat (nem mérvadó analógiával: "D" tvo.)
KK	kockázati osztály: Közepes Kockázat (nem mérvadó analógiával: "C" tvo.)
MK	kockázati osztály: Magas Kockázat (nem mérvadó analógiával: "A","B" tvo.)

Robbanás veszély fennállásának vizsgálata az 54/2014 BM rendeletet követően

NRb	Nem robbanásveszélyes
RB	Robbanásveszélyes

"Kisülés" veszély, valamint "Biztonsági vil." Biztonsági világítás szükségességének vizsgálata a 54/2014 BM rendelet szerint

NA	nem vonatkozik, további vizsgálatra nincs szükség
V	vonatkozik, további vizsgálatok szükségesek

Vizsgálati "ciklus" vizsgálatai az 54/2014 BM rendelet szerint

3	3 év (amennyiben nincs szigorítás)
6	6 év (amennyiben nincs szigorítás)

MF	Megfelelő		NMF	Nem megfelelő
TT	(I. ÉV osztály)		TT rendszer túláramvédelmi szerv a kioldó	vvh védővezetőhiány, nem mérhető
TN	(I. ÉV osztály)		TN rendszer túláramvédelmi szerv a kioldó	vvg védő vezető görbült
IT	(I. ÉV osztály)		IT rendszer túláramvédelmi szerv a kioldó	mém mért érték magas
ksz	(II. ÉV osztály)		kettős szigetelés	méa mért érték alacsony
kszej	(II. ÉV osztály)		kettős szig. jellegű (megerősített)	űzk üzemen kívül, nem vizsgált
mű	(II. ÉV osztály)		műanyag testű, nem mérhető	nm nem minősíthető, gyárilag hibás
porc	(II. ÉV osztály)		porcelán testű	táj nem minősített, tájékoztató jellegű
elv	(III. ÉV osztály)		törpefeszültség, PELV v. SELV	lásd m. lásd melléklet
B;C;L vagy gG;	kisautomata vagy olvadó rendszerű jelleggörbe		ávk	ÉV kapcsolóval védett TT;TN rendszer
Q	megszakító		ávk IT	ÉV kapcsolóval védett IT rendszer
eph	egyen potenciálra hozás		ephh	egyen potenciálra hozás hiánya
folyt	folytonosság vizsgálat (védővezető)		A / a	azonosíthatatlan kioldó helye / áramkör
egysz	egyszeres szigetelés		bs	burkolat (bura) sérült
vvsz	védővezető szakadt		dh	dobozfedélhiány (EBF hiba)
bh	burahiány		ks	kábel sérült
bu	burkolathiány		sk	sodrott kötés (EBF hiba)
BN	Bejutás nem lehetséges (műszaki, üzemviteli vagy jogi okokból - ez nem minősíthető hibás teljesítésnek)			
NV	Nem vizsgálható (műszaki, üzemviteli vagy jogi okokból - ez nem minősíthető hibás teljesítésnek)			

Védővezetőt nem igénylő érintésvédelem vizsgálata táblában

PR	primer	kbtvs	kábeltörésvédő sérült
SZ	szekunder	td	törött dugvilla
V	"vastest"	méa	mért érték alacsony
SZV	összekötött szekunder vezetők	AKT	összekötött aktív vezetők (L1,2,3,N)

Vizsgálati táblában használt szerkezeti kódolás

Font vezető	Magyarázat	Példa
A	(Area) Épület neve (Főcím)	Csomagoló üzem
F	(Floor) Szint, Emelet, Egy nagyobb egység, Csoport	Földszint, Padlás, II. Emelet, Anyagbeszerzési osztály
P	(Premise) Helyiség, van TF besorolása, tűzszakasz határ	Iroda, WC, Folyosó
S	(Sub..) Helyiségben található kisebb elkülönülő egység	Pult, 12. asztal, Esztergapad, Felvonó, Daru
D	(Distributor) "Elosztó" A kisebb elkülönülő egységben található	Általában: elosztók, dugalj táblák, tokozott, tokozat, lemezszekrény
R	(Residual-current device) Hibaáram -, áramvédő kapcsoló	közismert neve, fi relé, áramvédő kapcsoló, hiabáram kapcsoló
	(Unit) egység	Tápegység
A font vezérlők melletti sorszám a teljesen pontos azonosítást szolgálja		A1 Első épület, F1 első szint, P1 első helyiség, S1 egyik alegység, D1 egyes elosztó